

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг

г. Липецк

30 июля 2020 г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Областное автономное учреждение культуры «Липецкая государственная филармония (Унион)»

1.2. Адрес объекта: 398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельностоящее здание

1.4. здание 1916 г. постройки

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте :

1.6. Название организации: Областное автономное учреждение культуры «Липецкая государственная филармония (Унион)», ОАУК «ЛГФ (Унион)»

1.7. Юридический адрес организации: 398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры и туризма Липецкой области

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением культуры и туризма Липецкой области
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно,	Имеется частично	Организован доступ к объекту при предварительной записи и сопровождение при посещении. Дистанционно и по месту жительства услуги не предоставляются

	необходимых услуг по месту жительства инвалида		
4	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется частично	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации и наличия финансирования

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	наличие	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 3 квартале 2020 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	Указанный показатель к ОСИ не относится
5	Наличие на объекте услуг в сфере дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Указанный показатель к ОСИ не относится
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным	отсутствует	Указанный показатель к ОСИ не относится

	общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	отсутствует	
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	отсутствует	Указанный показатель к ОСИ не относится
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	отсутствует	Указанный показатель к ОСИ не относится
9	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОСИ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г. при наличии финансирования
1.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2022 г.при наличии финансирования
1.3	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.при наличии финансирования
1.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.при наличии финансирования
1.5	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2021-2028 г.при наличии финансирования
1.6	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2021г.при наличии финансирования
2	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
2.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021 г.
3	<i>Предоставление услуг</i>	
3.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика до 2022г .при наличии финансирования
3.2	Предоставление на объекте услуг в сфере дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Указанный показатель к ОСИ не относится
3.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 3 квартале 2020г.

	обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	
3.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
3.5	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОАУК «ЛГФ (Унион)»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 июля 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ОАУК «ЛГФ (Унион)» от 30.07. 2020 года.

ОАУК «ЛГФ (Унион)» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

30 июля 2020г.

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Областное автономное учреждение культуры «Липецкая государственная филармония (Унион)»

1.2. Адрес объекта: 398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельностоящее здание

1.4. здание 1916 г. постройки

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте :

1.6. Название организации: Областное автономное учреждение культуры «Липецкая государственная филармония (Унион)», ОАУК «ЛГФ (Унион)»

1.7. Юридический адрес организации: 398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры и туризма Липецкой области

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности - Деятельность в области исполнительских искусств

2.2. Виды оказываемых услуг:

-создание, исполнение, сохранение и распространение концертных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений в целях сохранения и распространения национальных культурных ценностей;

-проведение и музыкальное оформление торжественных мероприятий; -планирование, организация и проведение репетиционной и концертной работы творческих коллективов Учреждения на территории Липецкой области, за её пределами на территории РФ и за рубежом; -проведение творческих смотров и конкурсов;

-концертная деятельность, участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях;

-патриотическое воспитание населения;

-организация и проведение гастролей по России и за рубежом, в том числе совместных концертов и фестивалей с зарубежными партнерами;

-посредническая деятельность при организации гастролей сторонних творческих коллективов;

-оказание помощи в создании новых творческих коллективов для работы в концертных организациях, учреждениях культуры и т.п.;

-воспитание подрастающего поколения средствами классической, вокальной, инструментальной музыки;

-развитие абонементной системы обслуживания жителей Липецкой области;

-осуществление разработок концертных и тематических программ, аранжировка, оркестровка и написание оригинальных произведений для творческих коллективов;

-создание кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной, интернет продукции, отражающей деятельность Учреждения;

-оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими и физическими лицами для изготовления всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров, связанных с проведением концертов и их распространение;

-изготовление, ремонт и настройка музыкальных инструментов, звукоусилительной аппаратуры;

пошив концертных костюмов и обуви;

-комплектация звукоусилительной, световой аппаратурой, музыкальными инструментами объектов социально-культурного назначения, творческих коллективов;

-проведение мастер-классов, встреч с деятелями культуры и искусства Российской Федерации;

-создание студий и школ Учреждения;

-создание детской филармонии, в состав которой могут входить творческие коллективы различных жанров

ов;

организация творческих объединений;

предоставление сценической площадки для проведения мероприятий других учреждений и организаций, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами; проведение конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, деловых игр и других мероприятий, связанных с обобщением и распространением передового опыта работы учреждений культуры и искусства;

-организация областных, региональных, общероссийских и международных фестивалей, смотров, конкурсов и иных мероприятий;

-установление профессиональных связей с государственными и общественными организациями, учреждениями, деятелями науки, искусства и культуры России и других стран;

-осуществление режиссерско-постановочной работы;

-содействие развитию профессиональных коллективов, обеспечивающих реализацию задач поддержки профессионального искусства;

-оказание консультативных услуг в сфере технического обеспечения мероприятий;

-организация художественных экспозиций и выставок;

-реализация полиграфической и сувенирной продукции;

-организация информационно-рекламной деятельности;

-показ тематических представлений;

-организация танцплощадок, дискотек, танцевальных вечеров; -реализация билетов на проводимые мероприятия;

-предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию; -приобретение и использование авторских и смежных прав; -осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает Учреждение, а также исключительных прав на использование средств индивидуализации, в том числе путем заключения договоров на разрешение использования указанных прав третьим лицам;

-предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, на телевидении, для иного использования (съемки, записи);

-осуществление технического обеспечения и обслуживания радиовидео - трансляционного оборудования;

-изготовление декораций для концертов, спектаклей, театрализованных представлений и других мероприятий;

-создание и развитие производственно-концертной базы; -предоставление компьютерных и интернет-услуг;

-организация деятельности Всероссийского виртуального концертного зала;

-демонстрация кинофильмов, видеопрограмм;

-показ концертов, концертных программ, спектаклей и иных зрелищных мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все

2.6. Плановая мощность: посещаемость 300 человек, вместимость 300, пропускная способность: 300 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МНГ)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на ул. К.Маркса расположена остановка общественного транспорта «Нижний парк», доступный транспорт: автобус – 6,27,28,30; на площади Революции расположена остановка общественного транспорта «пл. Революции», доступный транспорт: автобус – 2,12, маршрутное такси – 302, 315,352. Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту: есть.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки: 160 м. остановка «Нижний парк», остановка «Пл. Революции» 440м.

3.2.2 время движения остановка «Нижний парк» 3 мин., остановка «Пл. Революции» 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: есть

3.2.5. информация на пути следования к объекту:нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске:нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ частично доступен всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-В до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. *согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;*

4.4.2. *техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;*

4.4.3. *согласование работ с надзорными органами;*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА**

5. Особые отметки

Члены рабочей группы:

Директор ОАУК «ЛГФ (Унион)»



Лаврентьев Ю.Ю.

Председатель Липецкой городской организации ЛООООО ВОИ



Фарафонов В.В.

Специалист по обеспечению безбарьерной среды



Ненахова К.С.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес:

**Областное автономное учреждение культуры
«Липецкая государственная филармония (Унион)»
398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	1,2	отсутствует парковочное место для инвалидов	К, О, Г, С,У	обозначить разметкой и соответствующим и знаками парковочное место для инвалидов	индивидуаль ное решение с ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-
-------------------------------	---	---	---	---	---

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-В	-	1,2	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности оценено как временно доступно частично всем, т.к. необходимо обозначить разметкой и соответствующими знаками парковочное место для инвалидов.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес:

**Областное автономное учреждение культуры
«Липецкая государственная филармония (Унион)»
398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	3,4	присутствует разница высот уличного покрытия и входной площадки без визуального выделения	С	выделить контрастно ступень на входной площадке	индивидуальное решение с ТСР
2.2.	Пандус (наружный)	есть	-	3	на пандусе отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие, кнопка вызова помощи	К	установить поручни и противоскользящее покрытие на пандусе, кнопку вызова помощи	индивидуальное решение с ТСР
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	отсутствует напольная тактильная разметка	С	установить напольную тактильную разметку	индивидуальное решение с ТСР

2.4.	Дверь (входная)	есть	-	4	отсутствует фиксация двери в открытом положении, дверной порог выше 14мм, нет выделения габаритов дверного проёма, кнопки вызова помощи	С, К	установить фиксацию двери в открытом положении, кнопку вызова помощи, приобрести пороговый пандус 2х скатный переносной ,выделить габариты дверного проёма	индивиду альное решение с ТСР
2.5.	Тамбур	есть	-	7,6	отсутствует напольная тактильная разметка, нет звукового информатора для слабослышащих, отсутствует фиксация двери в открытом положении, высота порога выше 14мм, не выделены габариты дверного проема	С, Г	установить напольную тактильную разметку, звуковой маяк, фиксатор двери в открытом положении, приобрести пороговый пандус переносной, выделить габариты дверного проема	индивиду альное решение с ТСР

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧВ	-	4-7	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к необходимо установить напольную тактильную разметку, кнопку вызова помощи, звуковой маяк, фиксатор двери в открытом положении, приобрести

пороговый пандус 2х скатный переносной, установить поручни и противоскользящее покрытие на пандусе, выделить габариты дверного проема и ступень на входной площадке.

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес:

**Областное автономное учреждение культуры
«Липецкая государственная филармония (Унион)»
398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	11, 10, 13	тактильный путь и поручни вдоль пути движения отсутствуют	С, О	установить поручни вдоль пути движения и тактильный путь	индивидуальное решение с ТСР
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	отсутствует выделение габаритов лестницы	С	выделить габариты лестницы	Индивидуальное решение с ТСР
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	-	11	отсутствуют тактильные таблички с названиями кабинетов	С	установить тактильные таблички с названиями кабинетов	индивидуальное решение с ТСР

3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	11	светонакопительные полосы обозначения путей эвакуации отсутствуют, нет тактильного обозначения выхода для инвалидов, отсутствуют мнемосхема, световые маяки и звуковые информаторы	К, О,Г,У,С	разместить светонакопительные полосы обозначения путей эвакуации , обозначить выход для инвалидов, разместить мнемосхему, световые маяки и звуковые информаторы	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧВ	-	11-13	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо разместить светонакопительные полосы обозначения путей эвакуации , обозначить выход для инвалидов, разместить мнемосхему, установить тактильные таблички с названиями кабинетов, световые маяки и звуковые информаторы.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наименование объекта, адрес:

**Областное автономное учреждение культуры
«Липецкая государственная филармония (Унион)»
398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Знач имо для инва лида (кате гори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	16- 20	отсутствуют тактильные таблички с обозначением выделенных мест для МГН, нет адаптации для слабослышащих со слуховыми аппаратами	С,Г,О , К, У	установить тактильные таблички , приобрести индукционную систему	индивидуал ьное решение с ТСР

4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	8,9	отсутствует тактильная табличка с обозначением кассы, нет контрастного выделения габаритов окна приема, отсутствует индукционное оборудование для обслуживания слабослышащих	-	Разместить тактильную табличку с обозначением кассы, выделить габариты окна приема, приобрести индукционное оборудование для обслуживания слабослышащих	индивидуальное решение с ТСП
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧВ		8,9,16-20	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо в зрительном зале установить тактильные таблички, приобрести индукционную систему. А так же нужно разместить тактильную табличку с обозначением кассы, выделить габариты окна приема, приобрести индукционное оборудование для обслуживания слабослышащих.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес:

Областное автономное учреждение культуры
«Липецкая государственная филармония (Унион)»
398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	14,1 5	отсутствуют дверной доводчик, световые маяки, тактильная плитка, нет выделения габаритов дверного проема и крючка для костылей. Необходимо заменить смеситель на локтевой, установить зеркало наклонное, высота унитаза не соответствует нормативам, выделить габариты дверного проема, повесить тактильную табличку «Туалет для инвалидов» и мнемосхему туалета, установить кнопку вызова помощи, обеспечить разворотную зону для инвалида-колясочника радиусом не менее 1400мм, вынести кнопку смыва на стену сбоку от унитаза	С,К,У	установить дверной доводчик, световые маяки, тактильную плитку и крючок для костылей, выделить габариты дверного проема, заменить смеситель на локтевой, установить зеркало наклонное, поднять высоту сиденья унитаза до 50см от пола, повесить тактильную табличку «Туалет для инвалидов» и мнемосхему туалета, установить кнопку вызова помощи, перенести точку раковины для освобождения разворотной площадки, вынести кнопку смыва.	индивидуальное решение с ТСП

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	12,13	отсутствует тактильная табличка и обозначение выделенного окна для обслуживания МГН, нет крючка для костылей	К, С	Установить тактильную табличку, крючок для костылей и обозначить окно для обслуживания МГН	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В	-	12-15	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо в туалет для МГН установить дверной доводчик, световые маяки, тактильную плитку и крючок для костылей, выделить габариты дверного проема, заменить смеситель на локтевой, установить зеркало наклонное, поднять высоту сиденья унитаза до 50см от пола, повесить тактильную табличку «Туалет для инвалидов» и мнемосхему туалета, установить кнопку вызова помощи, перенести точку раковины для освобождения разворотной площадки, вынести кнопку смыва. А так же необходимо в гардероб установить тактильную табличку, крючок для костылей и обозначить окно для обслуживания МГН.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес:

**Областное автономное учреждение культуры
«Липецкая государственная филармония (Унион)»
398059, город Липецк, ул.К.Маркса, д. 2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	5	отсутствуют световые маяки на входных дверях и в туалет, фотолюминесцентная эвакуационная разметка, не выделены габариты дверных проемов, лестниц и окна обслуживания. Нет обозначения адаптированной зрительной зоны для МГН	С, У	установить световые маяки на входных дверях и в туалет, фотолюминесцентную эвакуационную разметку, выделить габариты дверных проемов, лестниц и окна обслуживания, обозначить зрительную зону для МГН	индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют звуковые информаторы и нет индукционной системы	Г	установить звуковые информаторы и приобрести индукционную систему	индивидуальные решения с помощью ТСР

6.3	Тактильные средства	есть	-	-	отсутствуют тактильные таблички на всех кабинетах, нет тактильного пути	С	установить тактильные таблички, тактильный путь	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	5	индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, т.к. необходимо установить тактильные таблички, тактильный путь, световые маяки на входных дверях и в туалет, фотолюминесцентную эвакуационную разметку, выделить габариты дверных проемов, лестниц и окна обслуживания, установить звуковые информаторы и приобрести индукционную систему, обозначить зрительные зоны для МГН.

Фотографии.

1.




2.




3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



Содержание

1.Паспорт доступности.....	2
2.Акты обследования.....	8
3.Фотографии.....	21